



Laboratoř M O R A V A s.r.o.  
 Oderská 456, Butovice  
 742 13 Studénka  
 Zkušební laboratoř č. 1266, akreditovaná ČIA  
 dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018  
 E-mail: info@laborator-morava.cz  
 Tel.: 556 400 333  
 IČ: 253 99 951, DIČ: CZ25399951

Zákazník:  
 Obec Těškovice  
 Těškovice 170  
 747 64 Velká Polom

**PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1294/26**  
**Výsledky rozboru vzorku pitné vody - krácený rozsah dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.**

Místo odběru: Těškovice č.p. 92, Základní škola  
 Vzorek odebral: Neubertová Alice  
 Identifikace: voda pitná  
 Způsob odběru: IP 01 (ČSN ISO 5667-5) A  
 Dezinfekce: ano  
 Označení zákazníka: ZŠ - sborovna dřez  
 Další údaje o odběru: Zdroj: smíšený  
 Protokol o odběru vzorku č.: 340/26

Datum odběru: 19.1.2026  
 Hodina odběru: 9:35  
 Datum příjmu: 19.1.2026  
 Datum analýz: 19.1. - 22.1.2026

**MIKROBIOLOGICKÝ A BIOLOGICKÝ ROZBOR**

č. vzorku: 1294

Ukazatel	výsledek	jednotka	metoda	lim. hodnota
Escherichia coli	0	KTJ/100 ml	SOP 101 (ČSN EN ISO 9308-1)	A 0 NMH
Intestinální enterokoky	0	KTJ/100 ml	SOP 103 (ČSN EN ISO 7899-2)	A 0 NMH
Koliformní bakterie	0	KTJ/100 ml	SOP 101 (ČSN EN ISO 9308-1)	A 0 MH
Počty kolonií při 22 °C	0	KTJ/ml	SOP 105 (ČSN EN ISO 6222)	A 200 DH
Počty kolonií při 36 °C	0	KTJ/ml	SOP 105 (ČSN EN ISO 6222)	A 40 DH
Živé organismy	0	jedinci/ml	SOP 112 (ČSN 75 7712)	A 0 MH
Počet organismů	0	jedinci/ml	SOP 112 (ČSN 75 7712)	A 50 MH
Abioseston	2	%	SOP 112 A (ČSN 75 7713)	A 10 MH

**CHEMICKÝ ROZBOR**

č. vzorku: 1294

Ukazatel	výsledek	jednotka	metoda	lim. hodnota
Barva	<5	mg/l Pt	SOP 17 (ČSN EN ISO 7887)	A 20 MH
Zákal	0,29	ZF(n)	SOP 41 (ČSN EN ISO 7027-1)	A 5,00 MH
Pach	příjemný	---	SOP 59 (ČSN EN 1622, ČSN 75 7340)	A příjemný
Chuť	příjemná	---	SOP 59 (ČSN EN 1622, ČSN 75 7340)	A příjemná
pH	7,6		SOP 43 (ČSN ISO 10523)	A 6,5 - 9,5 MH
CHSK Mn	0,67	mg/l	SOP 27 (ČSN EN ISO 8467)	A 3,0 MH
Amonné ionty	<0,02	mg/l	SOP 09 (ČSN ISO 7150-1)	A 0,5 MH
Dusičnany	3,8	mg/l	SOP 07 (ČSN ISO 7890-3)	A 50 NMH
Železo	0,033	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A 0,2 MH
Konduktivita	21,5	mS/m	SOP 52 (ČSN EN 27888)	A 125 MH
Teplota**	5,2	°C	SOP 39 (ČSN 75 7342)	A 8,0 - 12,0 DH
Chlór volný**	0,19	mg/l	SOP 31 (Vysv. 9)	A 0,30 MH

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušeného předmětu. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nelze protokol reprodukovat jinak než celý. Místo provádění laboratorních činností je shodné s adresou laboratoře.

Pozn.: Lim. hodnota - limitní hodnota dle vyhl. č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

NMH - nejvyšší mezná hodnota, MH - mezná hodnota, DH - doporučená hodnota.

SOP - standardní operační postup.

\*\*terénní měření

KTJ - kolonie tvořící jednotky.

CHSK Mn - chemická spotřeba kyslíku manganistanem.

Strana 1 / 2

Laboratoř M O R A V A s.r.o.

Ve sloupci "Metoda" jsou subdodávky označeny písmeny S. Subdodavatel je uveden pod protokolem v poznámce.

Ve sloupci "Metoda" jsou písmenem A označeny zkoušky v rozsahu akreditace a písmenem N - zkoušky mimo rozsah akreditace.

Nejistoty jsou k dispozici na [www.laborator-morava.cz](http://www.laborator-morava.cz), nebo jsou na vyžádání uváděny na zvláštní příloze k protokolu.

Limitní hodnoty jsou uváděny pouze v odůvodněných případech.

OBECNÍ ÚŘAD TĚŠKOVICE

DOŠLO: 29.1.2026 č.j. 0TE-1294/

POČET LISTŮ: 8

POČET PŘÍLOH: 1/15.5

UKL. ZNAK